

中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1049

# 检 验 报 告

报告编号 2023(C)05090

样品名称 苏航泰牌液态生料带

委托单位 镇江航泰新材料科技有限公司


检验类别 委托检验

国家化学建筑材料测试中心(材料测试部)  
中石化(北京)化工研究院有限公司



# 注 意 事 项

1. 本报告无“检测专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 对于非本中心抽取的样品，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品。
5. 标注“\*”的条目信息由委托方提供，本中心不负责核实。
6. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。
7. 未经本中心书面批准，不准复制本报告（完全复制除外）。



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL  
TEST CENTER  
OF POLYMER AND  
BUILDING MATERIALS



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL  
TEST CENTER  
OF POLYMER AND  
BUILDING MATERIALS



220020349451



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1049

# 国家化学建筑材料测试中心 (材料测试部)

## 检 验 报 告

报告编号: 2023(C)05090

共 2 页 第 1 页

委托单位	镇江航泰新材料科技有限公司	检验类别	委托检验
生产单位*	镇江航泰新材料科技有限公司	生产日期*	/
样品名称*	苏航泰牌液态生料带	注册商标*	/
样品规格*	总重 200g/支	样品外观	浅紫红色
抽样基数	/	样品标识	C-202305018
抽样数量	/	产品批号*/ 产品编号*	SHT-155/20230508
封样地点	/	委托日期	2023.05.08
封样单位	/	封样日期	/
检验结论	<p>所检样品根据委托单位要求的检验项目及相应的国家标准进行检验，并按照委托方提供的技术要求进行判定，检验结果详见第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023 年 05 月 23 日</p>		
备 注	/		

(北京)  
11010510453551  
化学建筑材料  
检测  
110105



批准:

审核:



国家化学建筑材料测试中心

NATIONAL  
TEST CENTER  
OF POLYMER AND  
BUILDING MATERIALS



220020349451



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1049

# 国家化学建筑材料测试中心

## (材料测试部)

### 检 验 报 告

报告编号: 2023(C)05090

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	技术指标	检验结果	单项判定	检验方法
1	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018
2	耐高温试验 (120℃、24h)				
	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018
3	耐低温试验 (-40℃、24h)				
	水压试验 (23℃、5MPa、30min)	无渗漏	未渗漏	符合	GB/T 6111-2018

注: 1、以上检验项目试验地点为通州分场所。

2、所检样品为金属管连接件, 连接处采用委托方提供的苏航泰牌液态生料带。

( 以 下 空 白 )



主检: 韩树国 张伟

# 本 页 无 正 文



高分子材料检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202479 (010)59202489 邮 箱:zhutg.bjhy@sinopec.com	管材、管件及系统检测室 联系电话:(010)64200694 (010)59202484 (010)59202486 邮 箱:huay.bjhy@sinopec.com	建筑门窗、幕墙及节能产品检测室 联系电话:(010)59202581 (010)59202580 (010)59224870 邮 箱:huxy.bjhy@sinopec.com	涂料和胶粘剂检测室 联系电话:(010)59202436 (010)59202465 (010)84290301 邮 箱:panx.bjhy@sinopec.com
塑料板(片、卷)材检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59202447 (010)59202479 邮 箱:dingjh.bjhy@sinopec.com	老化性能检测室 联系电话:(010)64208747 (010)59224868 (010)59224875 邮 箱:wupeng.bjhy@sinopec.com	土工合成材料检测室 联系电话:(010)59224874 (010)59202447 (010)59202479 邮 箱:wupeng.bjhy@sinopec.com	有害物质分析室 联系电话:(010)59224969 (010)59202734 (010)59224968 邮 箱:xueyb.bjhy@sinopec.com

检验报告查询电话:(010) 59202489 (010) 59202739

地 址:北京市朝阳区北三环东路 14 号北京化工研究院(和平东桥向东 200 米路南)  
北京市通州区次渠光机电一体化基地兴光五街13号  
北京市房山区凤凰亭路9号

网 址:www.plasticstest.net 邮政编码:100013